



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 611/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЛИЦЕЙ № 47» ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г. САРАТОВА (МОУ «ЛИЦЕЙ № 47»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице директора МОУ «Лицей № 47» Антипина Светлана Владимировна

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения ~~начальника~~—(заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – ~~главного~~—(заместителя) главного государственного инспектора

город Саратова

по пожарному надзору № 611

(наименование органа ГПН)

от « 22 » июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 29 » июля 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 11 » августа 2021 г.

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Левкиной Ольгой Ивановной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 47» ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г. САРАТОВА (МОУ «ЛИЦЕЙ № 47»), г. Саратов, улица 3-я Степная, 6.**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МОУ «Лицей № 47» Антипина Светлана Владимировна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Система противопожарной защиты объекта не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывания ворот, установленных на проезде к учреждению, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (г. Саратов, ул. 3-я Степная, 6.)	абз.4 п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	14.03.2022	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (ч. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Левкина О.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» августа 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ 
(подпись)

«11» августа 2021 г.

директор МОУ «Лицей № 47» Антипина
Светлана Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения административного дела (жалобы)
«11» августа 2021 г. г. Саратов

место составления: город, район

Я. Заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Волков Д.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего определение)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
(постановление прокурора о возбуждении административного дела)

№ 800 от «11» августа 2021 г и материалы на должностное лицо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 47» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

410086, САРАТОВ Г, УЛИЦА 3-Я СТЕПНАЯ, д.6

в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

У С Т А Н О В И Л:

«11» августа 2021 года в 16 часов 00 минут на основании решения о проведении проверки №611 от «22» июля 2021 г. было окончено проведение плановой выездной проверки объекта защиты МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 47» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА (МОУ «ЛИЦЕЙ № 47»), расположенного по адресу: г. Саратов, улица 3-я Степная, 6, и было установлено, что юридическим лицом МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЛИЦЕЙ № 47» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА, допущены нарушения требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», **а именно:**

1. Система противопожарной защиты объекта не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывания ворот, установленных на проезде к учреждению, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (г. Саратов, улица 3-я Степная, 6, абз.4 п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

выше указанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ;

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

• В соответствии с ст. 23.34 КоАП РФ органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.32, 11.16, 20.4 КоАП РФ;

• Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, нет;

• Протокол об административном правонарушении и иные материалы дела составлены правильно;

• Обстоятельств, исключающих производство по делу, нет;

• Ходатайств и отводов не имеется.

руководствуясь ст. 23.34, п.1 ч.1 ст.29.4, ст.30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Дело в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 47» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА

(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства
410086, САРАТОВ Г., УЛИЦА 3-Я СТЕПНАЯ, д.6

для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на «11» августа 2021 г. в «09» час. «00» мин.

по адресу: г. Саратов, ул. Попова, 4

2. О принятом решении уведомить¹ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 47» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА, Антипина С.В.

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае неявки дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в Ваше отсутствие, кроме того, в соответствии с ч.3 ст.29.4 КоАП РФ вы можете быть подвергнуты приводу.

Должностное лицо, вынесшее определение Волков Д.Н.

Копию определения получил «11» августа 2021г.


/ Антипина С.В./

Копия определения направлена _____

¹ В случае участия в деле потерпевшего он также, наряду с правонарушителем уведомляется о месте и времени рассмотрения дела.